Absoluter Wassergehalt [g/m³]

Relative Feuchte [%]	Temperatur Luft [°C]										
	15 °C	16 °C	17 °C	18 °C	19 °C	20 °C	21 °C	22 °C	23 °C	24 °C	25 °C
100%	12,8	13,6	14,5	15,4	16,3	17,3	18,3	19,4	20,6	21,8	23,0
95%	12,2	12,9	13,7	14,6							21,9
90%	11,5	12,3	13,0	13,8							20,7
85%	10,9	11,6	12,3	13,1	13,9	14,7	15,6	16,5	17,5	18,5	19,6
80%	10,3	10,9	11,6	12,3	13,0	13,8	14,7	15,5	16,5	17,4	18,4
75%	9,6	10,2	10,8	11,5	12,2	13,0	13,7	14,6	15,4	16,3	17,3
70%	**9,0**	9,5	10,1	10,8	11,4	12,1	12,8	13,6	14,4	15,2	16,1
65%	8,3	**8,9**	9,4	10,0	10,6	11,2	11,9	12,6	13,4	14,2	15,0
60%	7,7	8,2	**8,7**	9,2	9,8	10,4	11,0	11,7	12,3	13,1	13,8
55%	7,1	7,5	8,0	**8,5**	**9,0**	9,5	10,1	10,7	11,3	12,0	12,7
50%	6,4	6,8	7,2	7,7	8,2	**8,6**	**9,2**	9,7	10,3	10,9	11,5
45%	5,8	6,1	6,5	6,9	7,3	7,8	8,2	**8,7**	**9,3**	9,8	10,4
40%	5,1	5,5	5,8	6,2	6,5	6,9	7,3	7,8	8,2	**8,7**	**9,2**
35%	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,4	6,8	7,2	7,6	8,1
30%	3,8	4,1	4,3	4,6	4,9	5,2	5,5	5,8	6,2	6,5	6,9
25%	3,2	3,4	3,6	3,8	4,1	4,3	4,6	4,9	5,1	5,4	5,8
20%	2,6	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5	3,7	3,9	4,1	4,4	4,6
15%	1,9	2,0	2,2	2,3	2,4	2,6	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5
10%								1,9	2,1	2,2	2,3
5%								1,0	1,0	1,1	1,2
0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Schimmelpilzbefall wahrscheinlich

Schimmelpilzbefall unwahrscheinlich